



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Пермскому краю)

ул Екатерининская, 53а, г. Пермь, 614990
Телефон: (342) 258-40-01 Факс: (342) 212-42-52
E-mail: ngu@ugps.perm.ru

21.06.2018 № 4426-2-1-7

На № _____ от _____

Министру образования и науки
Пермского края

Р.А. Кассиной

ул. Куйбышева, 14
г. Пермь, 614006

Уважаемая Раиса Алексеевна!

12 июня 2018 года в 19.37 поступила информация о пожаре на 2 этаже спального помещения группы № 10 здания МАДОУ «Детский сад № 412» г. Перми. по адресу: г. Пермь, ул. Глазовская, 1а.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огнем повреждена мебель, спальные принадлежности. Закопчены стены, потолок в спальне второго этажа здания.

Осмотром места происшествия предположительно установлен очаг пожара: на 2-м этаже, в спальном помещении на полу, в месте размещения мебели (кровать).

Предварительной причиной пожара явился поджог, совершенный несовершеннолетними лицами.


Быстрому реагированию подразделений пожарной охраны способствовало осуществление дублирования сигналов о возникновении пожара с приемно-контрольного устройства системы пожарной сигнализации объекта на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В рамках исполнения требований п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" на объекте защиты должен быть обеспечен круглосуточный прием от пожарной сигнализации извещений о пожаре, неисправности и состоянии технических средств сигнализации. Либо вывод этих сигналов, содержащий детализированную информацию о техническом состоянии систем сигнализации, должен производиться

в организацию с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, осуществляющую контроль каналов передачи извещений.

На основании вышеизложенного, предлагаю Вам довести до руководителей подведомственных структурных подразделений информацию о произошедшем пожаре, необходимости осуществления контроля за детьми, организовать доведение информации при проведении родительских собраний, а также обеспечить исполнение вышеизложенных требований пожарной безопасности.

С уважением,
Начальник Главного управления
полковник внутренней службы



А.Н. Бабинцев

М.И. Гришуков
(342) 258-40-01 доб. 356